

Łódź, dnia 14 czerwca 2024r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁODZI

ONHK.9022.700.1.2024.KD

Ocena jakości wody w kąpielisku / ~~miejsce okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli~~ *
Nr 7/HK/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 255) w związku ze sprawozdaniem z dnia 14 czerwca 2024 r., Nr PSSE-OL-LHK/13/3/2024 z badań mikrobiologicznych przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badań Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 i wizualnej oceny jakości wody przeprowadzonej przez Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi dotyczących próbki wody:

1. nr 36/HK/24/1 - MOSiR „Arturówek” Łódź, ul. Skrzydlata 75 - kąpielisko od strony plaży
(kod próbki w terenie) (punkty pobrania)

pobranej do badania, Protokół Nr 36/HK/24 z dnia 12 czerwca 2024 r., z pobrania próbek wody z kąpieliska/~~miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli~~ *

„Arturówek” w Łodzi przy ulicy Skrzydlatej 75
(nazwa obiektu)

zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21
(organizator obiektu)

stwierdza, że

pod względem przebadanych parametrów zostały naruszone wymagania określone w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Naruszenie wymagań dotyczy ponadnormatywnej liczby bakterii *Escherichia coli*.

Woda nie nadaje się do kąpieli.

* - niepotrzebne skreślić

Nina Niezabitowska-Kowalczyk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łodzi
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40
3. Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104