



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łodzi
ul. Zgierska 47, 91-446 Łódź

Łódź, 17.02.2023 r.

Znak sprawy MZ.52800.3.3.2023

Egz. nr 112

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1969 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 17.02.2023 r. przez:

1) mł. kpt. Dariusz Lech – specjalista, nr leg. służb. 7679104

2) kpt. mgr inż. Dominik Rutkowski – specjalista, nr leg. służbowej 8454784
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer MZ.52800.3.3.2023 z dnia 01.02.2023 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynek lodowiska „Bombonierka” znajdujący się przy ul. Stefanowskiego 21 w Łodzi

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź	Pani Gabriela Białecki - Domegalshy - kierownik, pełnomocnik

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Arkadiusz Szawel - pełnomocnik	Pan Błażej Stasiak - pełnomocnik

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

- Kontrola w związku z prowadzonym postępowaniem.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- Budynek lodowiska „Bombonierka” znajdujący się przy ul. Stefanowskiego 21 w Łodzi.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

Jak wynika z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek krytego lodowiska ma charakter obiektu sportowego. Budynek zakwalifikowany ze względu na wysokość do grupy budynków niskich (N). Wysokość obiektu nie przekracza 12 m. Budynek w klasie odporności pożarowej „C”, dwukondygnacyjny, parter stanowią pomieszczenia szatni, wypożyczalni łyżew, pomieszczenie techniczne oraz lodowisko. Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie przekracza 500 MJ/m². Na piętrze znajdują się trybuny, pomieszczenia magazynowe, sala konferencyjna, restauracja oraz pomieszczenie kierownika obiektu. Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu znajdują się przy głównym wejściu do budynku przy pomieszczeniu portierni. Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi – ok. 4070 m², w tym płyta lodowiska – 1800 m², kubatura – 33410 m³. Budynek lodowiska z uwagi na możliwość przebywania w nim ponad 50 osób zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL I.


W odniesieniu do przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 06.02.2019 r. Komendant Miejski PSP w Łodzi wydał Decyzję znak MZ.5580.5.13.2019 z dnia 13.03.2019 r. nakazującą usunięcie obowiązku nr 1 tj. doprowadzenia systemu sygnalizacji pożarowej w budynku lodowiska „Bombonierka” przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, poprzez dokonanie udokumentowanego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej w pełnym zakresie. Termin wykonania ww. obowiązku ustalono na 31.03.2019 r.

W związku z powyższym w dniu 17.02.2023 r. dokonano kontroli sprawdzającej w przedmiotowym zakresie, w trakcie których przedłożono:

- protokół z przeglądu okresowego SSP z dnia 06.02.2023 r. autorstwa Pawła Marumiaka z adnotacją „systemy ręcznego sprężyny - blokowania linii nr 1 oraz nr 2 z uwagi na remont”. W trakcie czynności potwierdzono prowadzenie prac remontowych w przedmiotowym zakresie.
- protokół z okresowego przeglądu SSP z dn. 18.11.2022 r. wyk. Bartłomiej Perkowski.
- protokół z ~~okresowego~~ przeglądu urządzeń jawnie używanych podlega remontu.
- protokół z przeglądu pomieszczeń z września 2022 r. wyk. Jęży Frątczak
- protokół z badania wyładowania, ppoz. z dnia 28.03.2023 r. wyk. Marek Mikulajczyk
- protokół z badania natężenia osłabienia ewakuacyjnego, z dn. 29.03.2022 r. wyk. Marek Mikulajczyk
- protokół z badania ciśnienia i wydajności HW z dnia września 2022 r. wyk. Jęży Frątczak
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z września 2014 r. wyk. Grzegorz Sieroch

Na tym czynności kontrolne zakończono. *aktualizacja IBP 20.01.2023 r. j.w.*

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego



Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu, SPECJALISTA Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego

p.o. KIEROWNE
Zespołu Obiektów Nr 1

[Signature]
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

SPECJALISTA
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego

[Signature]
kpt. mgr inż. Dominik Rutkowski

SPECJALISTA
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego

[Signature]
mł. kpt. Dariusz Lech

(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)