



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi


93-189 Łódź, ul. Przybyszewskiego 10  
Centrala 42 253-99-00, fax 42 253-99-01

91-402 Łódź, ul. Pomorska 96  
Centrala 42 253-90-00, 42 253-90-10  
fax 42 253-90-90

Dyrektor 42 253-99-02, 42 253-99-11  
Oddział Nadzoru Epidemiologicznego  
Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej  
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży  
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  
Oddział Laboratoryjny  
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny  
Seksja Służb Pracowniczych  
NIP: 729-24-07-981  
[www.psselodz.pl](http://www.psselodz.pl)

Oddział Nadzoru Higieny Żywności,  
Żywienia i Produktów Kosmetycznych  
Graniczny Punkt Kontroli  
Oddział Nadzoru Higieny Pracy  
Seksja Zapobiegawczego Nadzoru  
Sanitarnego

REGON: 471570221  
e-mail: [psse@psselodz.pl](mailto:psse@psselodz.pl)



PPIS.HK.9022.77.12.2021.AŚ

Łódź, dnia 09 lutego 2021r.

### Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni sezonowej w Łodzi, ul. Głowackiego 10/12 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567, 1337 i 2112) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeprowadzeniu analizy:

- 1) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- 4) wyników badań próbek wody pobranych na pływalni w dniu 15 lipca 2020r., wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi,

**stwierdza,**  
**że woda na pływalni odkrytej w Łodzi, ul. Głowackiego 10/12**  
**w sezonie letnim czerwiec - sierpień 2020r.**  
**odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym**  
**w zakresie parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.**

#### UZASADNIENIE

Zarządzający pływalnią zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach prowadził: bieżące obserwacje wody w nieckach basenowych, nadzór nad pracą urządzeń systemu cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej oraz pomiary parametrów jakości wody basenowej z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia. Powyższe informacje były na bieżąco rejestrowane i są udokumentowane. Zarządzający pływalnią prowadził badania jakości wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Sprawozdania z badań wody przesyłane były systematycznie do Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Łodzi. Wyniki badań parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych wskazują, że woda na pływalni spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia. Przy czym w ocenianym okresie stwierdzono incydentalnie obecność bakterii *Pseudomonas aeruginosa* w brodziku oraz jednokrotnie ponadnormatywne stężenie chloroformu w systemie cyrkulacji

*wiepodlega*

basenu dużego oraz niecce i systemie cyrkulacji brodzika, a także ponadnormatywne stężenie sumy THM w systemach cyrkulacji basenu dużego i brodzika. Zarządca pływalni po uzyskaniu informacji o obecności bakterii w badanej próbce wody natychmiast wyłączył nieckę z użytkowania do czasu doprowadzenia jakości wody do właściwych parametrów. Zarządca pływalni przeprowadził również działania naprawcze w celu obniżenia stężenia chloroformu i sumy THM w wodzie basenowej. Skuteczność przeprowadzonych działań potwierdziły sprawozdania z powtórnych badań wody.

Zgodnie z §4 pkt 4 rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi przeprowadził badania próbek wody na pływalni sezonowej w Łodzi, ul. Głowackiego 10/12 w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w pełnym zakresie parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

Wyniki badań nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi wydaje pozytywną ocenę zbiorczą w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody na pływalni sezonowej w Łodzi, ul. Głowackiego 10/12.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łodzi

lek. wet. Urszula Jedrzejczyk